



KNM 76210061000201209722



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,
E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области
152615, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-13-37 E-mail: ogpnuglich@mail.ru
(наименование контрольного (надзорного) органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 102/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Муниципальному общеобразовательному учреждению Дивногорская основная общеобразовательная школа**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному Смирнова К.В. № 102 от «11» октября 2021 года
в период с «22» октября 2021 г. по «22» октября 2021 г.

государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Колчиным Алексеем Николаевичем
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено: **плановая выездная проверка по адресу: 152627, Ярославская область, Угличский район, с. Дивная Гора**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: **директор МОУ Дивногорская ООШ Богомолов Андрей Викторович**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Чердачные помещения зданий школы, относящиеся к классу функциональной пожарной опасности Ф4.1, здания детского сада, относящиеся к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1 оборудовать системой пожарной сигнализации.	Статья. 2 Федерального закона №69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №69 - ФЗ); ч.3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 42 табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	01.10.2022	
2.	Вывести сигналы о срабатывании АУПС с приемно-контрольных приборов АУПС, установленных в зданиях спортивного зала и детского сада в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.	Статья. 2 Федерального закона №69 -ФЗ; ч.3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.13.14.5 СП 5.13130.2009	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Богомолов А. В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]
(подпись)

22.10.2021

Государственный инспектор Угличского,
Мышкинского и Большесельского районов
Ярославской области по пожарному надзору
Колчин Алексей Николаевич 22.10.2021 г.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.